

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ



18.08.2023

Т.А. Болдова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 6100

от

18 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/е-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "ЭСТК", Рязанская область Михайловский район с.Прудские Выселки - артскважина ГВК 61202112

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 10 мин 17 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

главный инженер Таранин Д.Н., гр.Сердюков И.А.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерений):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 30 мин 17 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-43 от 15.08.2023

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 6100

Дата проведения исследования:

17.08.2023-18.08.2023

Протокол № СТ 6100 от 18 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 13 час 45 мин 17 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,8 ± 2,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,94 ± 0,09	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
6	Жесткость общая	6,10 ± 0,92	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	2,25 ± 0,34	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 6100

от

18 августа 2023 г.

Исследуемый образец: вода питьевая

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Железо общее

Конец Протокола № СТ 6100 от 18 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru


Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

 Г.А. Болдова

18.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 6101

от

18 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МКП "ЭСТК", Рязанская область г.Михайлов с.Заречье -1 д.18 - в/кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 40 мин 17 августа 2023 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
главный инженер Таранин Д.Н., гр.Сердюков И.А.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
—
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 30 мин 17 августа 2023 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор №03-43 от15.08.2023
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца

СТ 6101

Дата проведения исследования:

17.08.2023-18.08.2023


Протокол № СТ 6101 от 18 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 13 час 45 мин 17 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 1,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,71 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
6	Жесткость общая	6,10 ± 0,92	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,40 ± 0,08	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за оформление протокола

 пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 6101

от

18 августа 2023 г.

Исследуемый образец: вода питьевая

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Железо общее

Конец Протокола № СТ 6101 от 18 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5722

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Московская д.8 - водопроводный кран

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

09 час 35 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5722

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5722 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1 . Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5722

от

9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5722 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5723

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.1-ый Пролетарский переулок д.46 - водопроводный кран

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 09 час 50 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5723

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5723 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,7 ± 2,0	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,71 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05


1 . Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2


Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

 пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

 Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
от 9 августа 2023 г.

№ СТ 5723

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5723 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5724

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Нагорная д.6 - колонка
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 10 час 10 мин 8 августа 2023 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
—
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 40 мин 8 августа 2023 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор №03-21 от09.02.2023
10. Дополнительные сведения:
проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца

СТ 5724

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5724 от 9 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,66 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1. Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5724

от 9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5724 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgje_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5725

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Голикова д.22 - колонка
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
10 час 30 мин 8 августа 2023 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
—
8. Дата и время доставки в ИЛЦ:
13 час 40 мин 8 августа 2023 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор №03-21 от09.02.2023
10. Дополнительные сведения:
проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца

СТ 5725

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5725 от 9 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 1,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,77 ± 0,08	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1. Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5725

от 9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5725 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5726

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Победы д.90 - колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

10 час 45 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5726

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5726 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05


1 . Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

 пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
от 9 августа 2023 г.

№ СТ 5726

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5726 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5727

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Элеваторная д.10 - ~~подземная~~

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

11 час 00 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5727

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5727 от 9 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1. Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5727

от 9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5727 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

11.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5728

от

11 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-бытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-бытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов с.Лещенка д.82 - колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

11 час 20 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-бытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5728

Дата проведения исследования:

08.08.2023-11.08.2023

Протокол № СТ 5728 от 11 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,7 ± 2,0	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,66 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
6	Аммиак	0,120 ± 0,036	2,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	0,008 ± 0,004	3,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты	0,96 ± 0,19	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
9	Жесткость общая	6,80 ± 1,02	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
10	Сухой остаток	315,0 ± 7,9	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
11	Хлориды	27,5 ± 1,4	350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
12	Железо общее	0,30 ± 0,06	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

1. Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5728

от

11 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5728 от 11 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5730

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов п.Классон д.4 - колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 00 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5730

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5730 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05


1 . Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2


Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

 пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

 Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5730

от

9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5730 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5729

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов с.Козловка д.21 - колонка
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 11 час 40 мин 8 августа 2023 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
—
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 40 мин 8 августа 2023 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор №03-21 от09.02.2023
10. Дополнительные сведения:
проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца

СТ 5729

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5729 от 9 августа 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,61 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1. Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5729

от 9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5729 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5731

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов с.Козловка д.68 - колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 20 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5731

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5731 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 1,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,61 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

1 . Бактериологические исследования:

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола

пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5731

от 9 августа 2023 г.

Иследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5731 от 9 августа 2023 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

09.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 5721

от

9 августа 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область г.Михайлов ул.Зелёная д.20В

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", Рязанская область г.Михайлов ул.Освобождения - кран станции обезжелезивания после бактерицидной лампы

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

09 час 20 мин 8 августа 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

и.о. главного инженера МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Таранин Д.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

—

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

13 час 40 мин 8 августа 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-21 от09.02.2023

10. Дополнительные сведения:

проба доставлена в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

—

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

—

Код образца

СТ 5721

Дата проведения исследования:

08.08.2023-09.08.2023

Протокол № СТ 5721 от 9 августа 2023 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Железо общее	0,10 ± 0,02	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

1 . Бактериологические исследования

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 08 августа 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	—	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола



пом.санитарного врача Николаева Ю.В.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 5721

от

9 августа 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 5721 от 9 августа 2023 г.