

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

Т.А. Бодрова

25.05.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 3859

от

25 мая 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МКП "Энерго-бытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
 2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11
 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
 4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Станция обезжелезивания с. Жмурово, Рязанская область, Михайловский район
 5. Дата и время проведения отбора (измерения): 09 час 55 мин 24 мая 2023 г.
 6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
инженер МКП "Энерго-бытовая и тепловая компания" Кочетков И.В.
 7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
 8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 00 мин 24 мая 2023 г.
 9. Основание проведения испытания (исследования):
договор №03-31 от 09.02.2023г.
 10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
 11. НД, согласно которой произведен отбор:
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
 12. НД на продукцию:
 13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
- Код образца СТ 3859 Дата проведения исследования: 24.05.2023-25.05.2023

Лист 1 из 2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания.

Протокол № СТ 3859 от 25 мая 2023 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожиллово, ул. Толстого, д. 24,Н2
Дата поступления образца (пробы): 14 час 20 мин 24 мая 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ГОСТ 31868-2012
6	Железо общее	0,30 ± 0,06	0,3	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 ГОСТ 4011-72

Ответственный за оформление протокола

лаборант Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

№ СТ 3859

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
от 25 мая 2023 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Конец Протокола № СТ 3859 от 25 мая 2023 г.